



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Direkcija za izdavanje

Urbanističko-tehničkih uslova

Broj: 1063-2852/2

Podgorica, 08.11.2018.godine

SIMIĆEVIĆ DRAGOJE

ŽABLJAK
Njegovuđa

Zahtjevom zavedenim pod brojem 106-2852/1 od 09.10.2018.godine obratili ste se ovom ministarstvu za izdavanje urbanističko tehničkih uslova, za građenje novog objekta na katastarskoj parceli broj 701 KO Njegovuđa Opština Žabljak.

S tim u vezi obavještavamo Vas sljedeće:

Uvidom u dokumentaciju Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje ("Službeni list CG"- broj 47/16) konstatovano je, da se predmetna parcela nalazi van granica Nacionalnog parka Durmitor, a prema grafičkom prilogu 6 Generalna namjena prostora, nalazi se u Koridoru dalekovoda 400Kv Crnogorsko primorje-Pljevlja.

Prema tekstualnom dijelu plana DPP "Koridor dalekovoda od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal Italija-Crna Gora" ("Službeni list CG"- broj 47/11) poglavlje Smjernice za izgradnju objekata i minimiziranje konflikata u korišćenju prostora sa stanovišta uređenja predjela i zaštite životne sredine je navedeno sljedeće: -U koridoru od oko 60 m ukupne širine (oko 30 m od ose dalekovoda) se ne dozvoljava gradnja stambenih i drugih objekata. Mogućnost gradnje van zone zaštite treba uskladiti sa važećim propisima.

Shodno navedenom, ovo ministarstvo nije u mogućnosti da Vam izda tražene urbanističko-tehničke uslove.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Branka Nikić

