



Primijeno:	27.02.2026.
Org. jed.	09-7126-2647/1
Ad. - adresa	
Red. broj	
Priloga	
Vrijednost	

OBRAZAC 4

(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

(adresa)

(broj telefona)

Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica, Crna Gora
+382 20 407-682
+382 20 407-604
office@cges.me
Br. 600-7-D/26-528/1
Datum: 24.02.2026. godine

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
(organ državne uprave nadležan za poslove izgradnje objekata)

Prijava radova adaptacije odnosno sanacije

(član 42 Zakona o planiranju i izgradnji objekata)

1. Investitor	Crnogorski elektroprenosni sistem AD
2. Lokacija objekta	4542, K.O. Podgorica II, Podgorica (broj katastarske parcele, katastarska opština, opština) (broj urbanističke parcele, planski dokument)
3. Opis radova na objektu i pregled tehničkih specifikacija za materijale	U cilju obezbjeđenja pouzdanog i sigurnog rada elektroenergetskog sistema, a imajući u vidu dug eksploatacioni vijek i smanjenu pouzdanost u radu energetskog transformatora T2 snage 150 MVA, kao i prekidača 220 kV u trafo polju T1, trafo polju T2 i spojnom polju 220 kV u trafostanici 220/110/35 kV Podgorica 1, ovim projektom predviđena je zamjena navedenih elemenata. Planiranom zamjenom ne dolazi do promjene instalisane snaga objekta, projektovanog kapaciteta niti njegovih osnovnih tehničkih karakteristika. Predmetne aktivnosti nemaju uticaj na stabilnost i konstruktivnu sigurnost objekta, njegov spoljašnji izgled, bezbjednost susjednih objekata i saobraćaja, kao ni na sistem zaštite od požara i zaštitu životne sredine.

24.02.2026. godine
(mjesto i datum)



Ivan Asanović dip.inž.el.

(podnosilac zahtjeva)