



Broj: 06-333/26-922/120

29.05.2026. godine

GREEN GVOZD d.o.o.

**Đoka Miraševića 17c
PODGORICA**

Aktom zavedenim kod ovog ministarstva pod brojem 06-333/26-922/114 od 26.05.2026. godine, obratili ste se zahtjevom za tumačenje člana 61 stav 6 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 19/25, 92/25 i 160/25), u vezi sa uslovima i trajanjem probnog rada za objekte: TS 110/33 kV Krново (faza C), DV 110/33 kV Gvozd-Krново, TS 110/33 kV Gvozd i VE Gvozd (8 vjetrogeneratora, SN 33 KV kabl, DV 2 x35 kV).

S tim u vezi, obavještavamo vas sledeće:

U članu 61 Zakona o izgradnji objekata propisano je da kod objekata koji imaju ugrađene instalacije, opremu i postrojenja, koja služe tehnološkom procesu djelatnosti investitora, a ne samom objektu, investitor je dužan da po završetku montaže, funkcionalnih ispitivanja, a prije konačnog tehničkog pregleda pristupi probnom radu, a na osnovu predloga stručnog nadzora da su se stekli uslovi za puštanje objekta u probni rad.

Stavom 6 istog člana propisano je da se uslovi i trajanje probnog rada utvrđuju glavnim projektom, osim za fotonaponske sisteme na objektima kupaca-proizvođača. Probni rad će otpočeti na osnovu predloga i saglasnosti stručnog nadzora da su se stekli uslovi za puštanje objekta u probni rad o čemu će građevinski inspektor u roku od 15 dana izdati rješenje, a trajaće najkasnije do konačnog tehničkog pregleda.

Za predmetne objekte, bliži uslovi i trajanje probnog rada se utvrđuju glavnim projektom.

DRŽAVNA SEKRETARKA
Marina Izgarević Pavićević

Odobrio:

Boško Todorović, generalni direktor Direktorata za građevinarstvo

Verifikovala:

Nevenka Mugoša, načelnica Direkcije za normativno pravne poslove

Obradila:

Dunja Samardžić, samostalna savjetnica I u Direkciji za normativne poslove

Dostavljeno:

- Naslovu
- a/a